

1. *Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga monitoring p.poż. powinien być bezpośrednio podpięty do Państwowej Straży Pożarnej.*

Odpowiedź:

Monitoring p.poż. budynku głównego i auli jest wpięty na stałe do centrum PSP Leszno. Pracownicy ochrony zostaną przeszkoleni przez firmę specjalistyczną w zakresie obsługi i dostępu do systemów p.poż.