



Leszno, dn. 16.03.2018 r.

K-GT-43-232-2/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1

Czy dopuszcza się wykonanie elementów giętych (narożniki) płyt fasadowych na budowie lub wykonania narożników z dwóch niezależnych płyt wykończonych obróbką blacharską?

Nie dopuszcza się gięcia elementów na budowie ani wykonania narożników z dwóch niezależnych płyt z obróbką blacharską. Obniżyłoby to dokładność wykonania, a więc i jakość elewacji. Jednocześnie przypominamy, że z tych samych powodów należy w ofercie przyjąć, zgodnie z projektem, płyty gładkie, a nie profilowane.

PYTANIE 2

Czy dopuszcza się zmianę podziału i zmianę modułów płyt elewacyjnych?

Nie dopuszcza się zmiany podziału i modułów płyt elewacyjnych - zmieniłoby to wygląd budynku.

PYTANIE 3

Czy dopuszcza się zmianę sposobu mocowania rusztu stalowego do istniejącej konstrukcji z połączeń spawanych na równoważne skręcane?

Dopuszcza się połączenia skręcane.

PYTANIE 4

Czy dopuszcza się zamianę wadium na gwarancje ubezpieczeniową? (Jeśli tak, to proszę o podanie terminu ważności gwarancji).

Zgodnie z zapisami zawartymi w Tom I SIWZ, pkt 11 wadium może być wniesione w różnych formach – również w gwarancji ubezpieczeniowej.



PYTANIE 5

Czy dopuszcza się zamianę gwarancji należytego wykonania i rękojmi na gwarancję ubezpieczeniową?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Tom I SIWZ, pkt 12 zabezpieczenie może być wniesione w różnych formach – również w gwarancji ubezpieczeniowej.

PYTANIE 6

Czy zakładając wykonanie zadania w jednym cyklu technologicznym (4 miesiące) dopuszcza się fakturowanie miesięczne robót zgodnie ze stanem zaawansowania?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w umowie – płatności będą kwartalne.

Wykonawca wspólnie z Inżynierem Kontraktu przed rozpoczęciem prac budowlanych opracowuje szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie robót budowlanych. Zamawiający składa przedmiotowy dokument do akceptacji w NFOŚiGW Warszawa.

PYTANIE 7

Czy dopuszcza się odrębne fakturowanie dla podstawowych materiałów (płyty elewacyjne, stolarka) po dostawie materiałów na plac budowy (zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem)?

Nie ma możliwości odrębnego fakturowania dostarczanych materiałów - płatności będą kwartalne.