



Leszno, dn. 20.03.2018 r.

K-GT-43-232-2/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1

Na dachu jest położona instalacja elektryczna w rurkach, czego ona dotyczy ?Czy należy wycenić tylko przełożenie tej instalacji z częściową wymianą uszkodzonych rurek , czy wymianie będą podlegać przewody i rurki? W przypadku wymiany przewodu proszę o informację do czego te instalacje służą i jakiego są typu.



Na dachu instalacja elektryczna w rurkach mocowana do attyki. Jest to instalacja ogrzewania wpustów dachowych i podlega przebudowie. Przewody leżące na papie – to kable sieci komputerowej, które należy schować w nowym ocieplanym dachu.

PYTANIE 2

Zgodnie z projektem przewody odgromowe odprowadzające prowadzić natynkowo na elewacji. Czy Inwestor dopuszcza prowadzenie przewodów odgromowych w rurkach odgromowych w warstwie izolacyjnej elewacji?

Dopuszcza się prowadzenie przewodów odgromowych w rurkach odgromowych w warstwie izolacyjnej elewacji.

PYTANIE 3

Czy ze względu na organizację prac Inwestor dopuszcza wykonanie zwodów pionowych na elewacji wschodniej w I ETAPIE Inwestycji? Tabela Elementów (Załącznik 1A) zamieszczona przez Zamawiającego uwzględnia wykonanie tych prac w II ETAPIE.

Instalację należy wykonać zgodnie z projektem. Zamawiający dopuszcza wykonanie zwodów pionowych z elewacją.



PYTANIE 4

W Tabeli Elementów (Załącznik 1A) w pkt. 6.4 (ETAP II) znajduje się dział „Instalacja – rolety elektryczne”. Prosimy o wyjaśnienie jakie prace związane z żaluzjami Zamawiający przewiduje uwzględnić w tym punkcie? Montaż żaluzji ze względów finansowych jest opłacalny tylko przy równoległym montażu ze ślusarką okienną. Podobna sytuacja ma miejsce jeśli chodzi o zasilanie do żaluzji.

Żaluzje można montować razem z oknami lub oddzielnie – nie musi to w żaden sposób wpływać na opłacalność montażu.

PYTANIE 5

Czy zostały sprawdzone parametry ochrony przeciwporażeniowej przy podłączeniu rolet do gniazdek wtykowych?

Parametry ochrony przeciwporażeniowej są spełnione dla gniazd wtykowych. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej po podłączeniu napędów rolet należy potwierdzić protokołem.

PYTANIE 6

Dotyczy projektu umowy:

Par.3, pkt. 8 czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie zapisu umowy o następujący zwrot:

*„Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę **lub umowy kontraktowej** wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym operatorów sprzętu lub osób wykonujących prace fizyczne, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w rozumieniu art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz.1502 ze zm.).”*

Zamawiający nie dopuszcza zmian.

PYTANIE 7

Dotyczy projektu umowy:

Par.3, pkt. 10 czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację zapisu umowy:

*„Wykonawca w ciągu **21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy** przekaze Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę **lub umowę kontraktową**. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu w przypadku każdorazowej zmiany składu osób zatrudnionych oraz przekazania Zamawiającemu takiej aktualizacji nie później niż 5 dni od dnia dokonania takiej zmiany.”*

Zamawiający nie dopuszcza zmian.

PYTANIE 8

Dotyczy projektu umowy:

Par.11, pkt. 2 czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację zapisu umowy:

*„Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości PLN, (słownie złotych:), tj. 10 % wynagrodzenia **netto** podanego w ofercie.”*

Zamawiający nie dopuszcza zmian.