



Leszno, dn. 05.04.2018 r.

K-GT-43-232-3/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

### ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

#### **PYTANIE 1**

**Czy dopuszcza się wykonanie elementów giętych (narożniki) płyt fasadowych z dwóch niezależnych płyt wykończonych obróbką?**

Nie dopuszcza się.

#### **PYTANIE 2**

**Czy dopuszcza się zastosowanie od strony zewnętrznej (widocznej) płyt profilowanych zamiast płaskich/gładkich?**

Nie dopuszcza się.

#### **PYTANIE 3**

**Czy dopuszcza się zastosowanie płyt z widocznymi łącznikami?**

Nie dopuszcza się.

#### **PYTANIE 4**

**Czy dopuszcza się zastosowanie płyt w jednakowym module 1000 mm i docinanie płyt na budowie?**

Nie dopuszcza się.

#### **PYTANIE 5**

**Czy obróbki blacharskie mają być wykonane z tej samej blachy, jaka jest zastosowana na zewnętrznej powierzchni płyt fasadowych, czy można zastosować różne blachy?**

Obróbki blacharskie mają być wykonane z tej samej blachy.