



Leszno, dn. 01.10.2018 r.

K-GT-43-232-7/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1

Czy dopuszcza się wykonanie elementów giętych (narożniki) płyt fasadowych z dwóch niezależnych płyt wykończonych obróbką?

Nie dopuszcza się.

PYTANIE 2

Czy dopuszcza się zastosowanie od strony zewnętrznej (widocznej) płyt profilowanych zamiast płaskich/gładkich?

Nie dopuszcza się.

PYTANIE 3

Czy dopuszcza się zastosowanie płyt z widocznymi łącznikami?

Nie dopuszcza się.

PYTANIE 4

Czy dopuszcza się zastosowanie płyt w jednakowym module 1000 mm i docinanie płyt na budowie?

Nie dopuszcza się.

PYTANIE 5

Czy obróbki blacharskie mają być wykonane z tej samej blachy, jaka jest zastosowana na zewnętrznej powierzchni płyt fasadowych, czy można zastosować różne blachy?

Obróbki blacharskie mają być wykonane z tej samej blachy.

Na powyższe pytania od pkt 1 do pkt 5 odpowiedzi zawarte są w opisie do projektu wykonawczego architektury w pkt 9.3.

PYTANIE 6

Czy architekt posiada prawa autorskie do projektu i konieczna jest jego akceptacja rozwiązań przewidzianych do zastosowania.

Architekt posiada część praw autorskich do projektu i konieczne jest uzgadnianie z nim ewentualnych dodatkowych rozwiązań, które ewentualnie mogą zostać zastosowane zamiennie do projektu lub jako jego uszczegółowienie.